

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร

หม้อไอน้ำ

เกณฑ์การพิจารณา

หม้อไอน้ำ มีค่าประสิทธิภาพที่ผู้ผลิตระบุตามตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ค่าประสิทธิภาพ (ร้อยละ)
หม้อไอน้ำที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง	≥ 87
หม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง	≥ 87
หม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นเชื้อเพลิง	≥ 80

มาตรฐานการทดสอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณามาตรฐานและผลการทดสอบของหม้อไอน้ำเป็นรายกรณีไป