

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

จะต้องเป็นหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ที่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

- 1) เป็นหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5*
ภายใต้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
- 2) เป็นหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะผ่านเกณฑ์ ดังนี้

ขนาดวัตต์	ประสิทธิภาพลูเมนต่อวัตต์ขั้นต่ำ อุณหภูมิสีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,400 K	ประสิทธิภาพลูเมนต่อวัตต์ขั้นต่ำ อุณหภูมิสีมากกว่า 4,400 K
5 ถึง 8	50	45
9 ถึง 14	55	50
15 ถึง 20	60	55
21 ถึง 24	60	60
25 ถึง 60	65	60

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 956-2533 และ มอก. 1955-2542