

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร

บัลลาสต์แกนเหล็กนिरภัย

จะต้องเป็นบัลลาสต์แกนเหล็กนिरภัย ที่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

- 1) เป็นบัลลาสต์แกนเหล็กนिरภัย ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5* ภายใต้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2) เป็นบัลลาสต์แกนเหล็กนिरภัย ที่มีคุณลักษณะเฉพาะผ่านเกณฑ์ ดังนี้

ขนาดบัลลาสต์ (วัตต์)	ค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสีย (วัตต์)	ค่ากระแส(แอมแปร์)
18	≤ 6	≥ 0.343
36	≤ 6	≥ 0.398

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.23-2521 และ ข้อกำหนดของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย